

**Délégation Départementale du Val-d'Oise**

Service Santé-Environnement

Courriel : [ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 34 41 15 52

Fax : 01 30 32 83 48

Destinataire(s) :

MAIRIE DE US

SIEVA

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**SIEVA**

Commune de : US

Prélèvement et analyses du **01/08/2018 à 12h20** réalisés pour l'ARS, par le groupement de laboratoires :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY / CARSO

Nom et type d'installation : SIEVA UDI RSVRS VIGNY (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : US 7 RUE DE LA LIBERATION - CUISINE SOUS-SOL

Code point de surveillance : 0000001927 Code installation : 001020 Type d'analyse : 095PES6

Code Sise analyse : 00148080 Référence laboratoire : H.2018.2819-1 Numéro de prélèvement : 09500145516

**Conclusion sanitaire :**

Eau non-conforme à la limite de qualité réglementaire (0,1µg/L) en vigueur pour le paramètre "atrazine déséthyl déisopropyl". La population alimentée par cette eau doit être informée de cette situation de non-conformité. Toutefois, la valeur sanitaire (60 µg/L) n'étant pas atteinte, cette eau peut être consommée sans restriction. Si la situation devait perdurer, un plan d'actions devra être mis en place afin de distribuer une eau conforme à la réglementation.

(PLV-09500145516 - page : 1)

Le vendredi 10 août 2018

Pour le Directeur Général et par délégation,  
Pour la Déléguée Départementale et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

**Signé**

Astrid REVILLON

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Mesures de terrain</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Contexte Environnemental</i>							
Température de l'eau	21,3	°C				25,0	

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Pesticides triazines et métabolites</i>							
Atrazine	0,014	µg/L		0, 10			
Atrazine déséthyl	0,085	µg/L		0, 10			
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0, 10			
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0, 10			
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,111	µg/L		0, 10			
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	0,006	µg/L		0, 10			
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0, 10			
<i>Pesticides Divers</i>							
Total des pesticides analysés	0,216	µg/L		0, 50			

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

